

Ответ на обращение П-23-00-742342/901/38

Уважаемый СНТ "Отдых"!

В ответ на Ваше обращение от 21.11.2023 № П-23-00-742342/901/38 по вопросу о неудовлетворительном электроснабжении по адресу: Московская область, Наро-Фоминский г.о., дер. Башкино, СНТ «Отдых», сообщаю.

Электроснабжение по указанному адресу осуществляется с подстанции 35 кВ № 287 «Корытово» по фидеру № 4 (6 кВ), состоящих на балансе филиала ПАО «Россети Московский регион» - Западные электрические сети, далее от трансформаторной подстанции № 231 по линиям электропередачи 0,4 кВ, находящихся вне зоны ответственности ПАО «Россети Московский регион».

Согласно оперативно – технической документации филиала ПАО «Россети Московский регион» - Западные электрические сети зафиксировано 06.10.2023 г. неплановое отключение ТП-231 для оперативных переключений (разгрузка линии электропередачи с переводом ТП-231 на фид. 24 подстанции 110 кВ № 308 «Наро-Фоминск»). На 1 сек. 10 кВ подстанции 110 кВ № 308 «Наро-Фоминск» напряжение в 22:00 составило 10,5 кВ, что соответствует требованиям ГОСТ 29322-2014 «Напряжения стандартные» (ГОСТ 29322-2014 п.3.3, Табл.3, примечание 2 – наибольшее и наименьшее напряжение не отличается более чем на $\pm 10\%$ от номинального напряжения системы).

19.11.2023 г. зафиксировано аварийное отключение фидера № 24 подстанции 110 кВ № 308 «Наро-Фоминск».

Сообщаю также, что отключения обусловлены необходимостью устранения дефектов на линии электропередачи, обеспечения эксплуатации электросетевого оборудования, а также для обеспечения безопасности абонентов и ремонтного персонала при проведении работ на линии электропередачи.

Предугадать возникновение технологических нарушений не всегда представляется возможным, работы по их устранению выполняются в первоочередном порядке. Хотелось бы отметить, что диспетчеры не всегда могут спрогнозировать время окончания таких работ, так как проблема иногда требует значительных мероприятий, чтобы электроэнергия поступала без перебоев к нашим потребителям.

Как правило, незначительные аварийные отключения электрической энергии устраняются сразу, срабатывают устройства релейной защиты и сетевой автоматики, и электроснабжение потребителей восстанавливается. Однако возможны и более длительные перерывы в электроснабжении, вызванные неблагоприятными метеорологическими явлениями, которые повреждают линии электропередачи и оборудование.

Персонал Наро-Фоминского РЭС делает все возможное для уменьшения времени перерывов электроснабжения потребителей.

Директор филиала «Западные электрические сети»

Битней Дмитрий Леонидович

22.11.2023

ПОДПИСАНО	
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат:	02BA33CA004AB0A5B744A3AECDD2D54F234
Дата подписи:	22.11.2023
Владелец:	Битней Д.Л.
Срок действия:	с 25.07.2023 по 25.07.2024